



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

І Н С Т Р У К Ц І Я

з охорони праці № 39

при експлуатації електропобутових приладів та побутової
радіоелектронної апаратури в студентських гуртожитках.

К И Ї В - 1999 рік

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора КНЕУ

" 2 " липень 1999р № 402

29.09.2004р. № 556

13.08.2003р. № 495

26.05.2016р № 411

І Н С Т Р У К Ц І Я

з охорони праці № 39

при експлуатації електропобутових приладів та побутової радіоелектронної апаратури в студентських гуртожитках.

І. Загальні положення.

І.1. Дана інструкція з охорони праці при експлуатації електропобутових приладів та побутової РЕА в студентських гуртожитках є обов'язковою для виконання адміністрацією студмістечка та студентами.

І.2. Відповідальність адміністрації за технічний стан електропобутових приладів та побутової РЕА, контроль за дотриманням вимог техніки безпеки при експлуатації в студентських гуртожитках визначається посадовими інструкціями, затвердженими встановленим чином.

І.3. Адміністрація повинна забезпечити:

- а/ надійну, економну та безпечну роботу приладів та апаратури;
- б/ організацію та своєчасне проведення планово-попереджувального ремонту та профілактичних випробувань приладів та апаратури;
- в/ наявність та своєчасну перевірку захисних засобів;
- г/ проведення первинного інструктажу на робочому місці при експлуатації приладів та апаратури з кожним працівником в студентських гуртожитках та оформлення інструктажу в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці, а також проведення інструктажу з техніки безпеки з мешканцями гуртожитків.
- д/ навчання та періодичну перевірку знань електротехнічного персоналу /чергового, оперативно-ремонтного/, який обслуговує прилади та апаратуру в студентських гуртожитках.

І.4. Особи, які проживають або працюють в гуртожитках, виявивши несправність приладів та апаратури, зобов'язані негайно вимкнути прилади або апаратуру та повідомити про це адміністрації.

I.5. Якщо несправність приладів або апаратури становить явну небезпеку, електротехнічний персонал зобов'язаний негайно припинити їх експлуатацію.

I.6. Забороняється особам, які проживають або працюють в студентських гуртожитках і не відносяться до електротехнічного персоналу, усувати виявлені в приладах та апаратурі будь-які несправності.

I.7. Прилади та апаратура повинні бути забезпечені при їх експлуатації захисними засобами у відповідності до діючих Правил користування та випробування захисних засобів, що застосовуються в електроустановках.

II. Вимоги безпеки при експлуатації електробудових приладів /пральних машин, електропрасок/.

2.1. Для прання, сушки, прасування одягу та білизни в студентських гуртожитках повинні бути обладнані спеціальні приміщення, де повинні бути споруджені заземляючі /занулюючі/ пристрої.

2.2. Кожний заземлений корпус електробудових приладів повинен бути приєднаним до заземлювача або до заземлюючої магістралі за допомогою окремого відгалуження.

2.3. Приєднання заземляючих провідників до корпусів приладів повинно бути виконано зварюванням або надійним болтовим з'єднанням. Кінці заземляючих гнучких провідників повинні мати приварені накопичувачі.

2.4. На всіх пускових пристроях та кнопках управління повинні бути нанесені чіткі надписи з вказівкою, до яких приладів вони відносяться.

2.5. Поблизу кожного приладу повинні бути вивішені правила користування ними.

2.6. На кожному прасувальному столі, обладнаному електропрасками, біля кожної пральної машини в приміщеннях з провідними підлогами повинні бути ізолюючі підставки /настили/, жорстко прикріплені до підлоги.

Замість настилів допускається використання доріжок з непровідного матеріалу, приклеєних до підлоги.

Розміри ізолюючих підставок /настилів/ повинні бути такими, щоб виключити одночасне доторкання до корпусу приладу, до заземлених частин обладнання або до струмопровідних конструкційних поверхонь.

2.7. Робоча поверхня прасувальних столів повинна виготовлятися з непровідного матеріалу /дерева, пластика та інш./ та кріпитися до металевої станини болтами із втопленими головками.

2.8. Підставка для прасок повинна виготовлятися із ізолюючих матеріалів.

2.9. При експлуатації електропобутових приладів забороняється:

- а/ послідовно включати в заземляючий провідник декілька корпусів приладів, що заземлюються;
- б/ експлуатувати прилади, стоячи на провідній підлозі;
- в/ використовувати металеві деталі водопроводу, а також деталі опалювальних систем для заземлення металевих корпусів електропобутових приладів;
- г/ використовувати штепсельні роз'єми для включення та відключення приладів, що використовуються стаціонарно;
- д/ застосовувати неізольовані проводи або провід без вилки для включення приладів в електромережу;
- е/ залишати без нагляду електропобутові прилади, ввімкнені в електромережу;
- є/ використовувати саморобні "переноски" або блоки розеток.

III. Вимоги безпеки при експлуатації побутової РЕА

/телевізорів, магнітол/.

3.1. В залежності від категорії приміщення за рівнем небезпеки ураження людей електрострумом побутова РЕА підключається або безпосередньо до електромережі, або через розділювальні чи знижуючі трансформатори.

3.2. Металеві корпуси апаратури напругою вище 42 В змінного струму та вище 110 В постійного в приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних приміщеннях повинні бути заземлені або занулені, за винятком апаратури з подвійною ізоляцією або ввімкнутої в мережу через розділювальний трансформатор.

3.3. При експлуатації побутової РЕА забороняється:

- а/ використовувати саморобну побутову РЕА;
- б/ порушувати вимоги інструкцій по експлуатації апаратури, зазначені в паспортах;
- в/ використовувати саморобні "переноски" та блоки розеток.

IV. Вимоги безпеки при експлуатації пристроїв

електричного освітлення.

4.1. Пристрої електроосвітлення всіх видів повинні задовольняти вимогам діючих норм штучного освітлення, БНІП та відповідних розділів "Правил улаштування електроустановок."

4.2. Штепсельні розетки в кімнатах гуртожитків повинні бути справними. Забороняється підключати до однієї розетки більше одного споживача електроенергії.

4.3. Особам, які мешкають в студентських гуртожитках, працівникам гуртожитків, які не відносяться до електротехнічного персоналу забороняється:

- а/ проводити переробку та лагодження електропроводки;
- б/ забивати цвяхи, свердлити отвори в стінах та панелях;
- в/ використовувати електролампи без освітлювальної арматури;
- г/ прокладати допоміжну електропроводку.

4.4. Особи, які проживають в студентських гуртожитках, працівники гуртожитків та електротехнічний персонал повинні вміти надати першу допомогу потерпілим при нещасних випадках та від дії електро-струму.

4.5. Користуватися електропобутовими приладами та побутовою РЕА в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння категорично забороняється.


Директор студмістечка



Крук К.О.

/особистий підпис/

УЗГОДЖЕНО:



Керівник СОП КНЕУ



Узунова А.П.

Юрисконсульт



Приходько Ф.О.

Головний інженер



М'якушко М.В.